

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2025

Абонент:ТСЖ "Адмирал", Договор: 2508.34.046.1, Телефон:
Адрес: Подвойского ул., д. 26 корп. 3 ИТП 2 встройка
Обслуживающая организация: ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф" Телефон 630-60-58
Источник: ТЭЦ-5

Узел учета:
Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

график: 150/70

становленные приборы:		Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_2-13145-ч(с)-0925.txt				Приборы УУТЭ поверены до: 05.09.2026				Режим(схема): 0;0	
Вычислитель: СПТ-943.2 № 13145		расходомер:		Gmin	Gmax	Термопреоб.:		Преобр.давления:			
Подающ.тр.(M1):	ПРЭМ-20-В1					КТПТР-01					
Обратн.тр.(M2):	ПРЭМ-20-В1					КТПТР-01					
тр-д. ГВС(M3):	ПРЭМ-20-В1					КТПТР-01					
тр.цирк.ГВС(M4):	ПРЭМ-20-В1					КТПТР-01					
тр.подпитки(V5):	ВСГ-15										
тр. подп. (сбр.) (V6):	VLF-U-15										

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.1044 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.04332
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Gот=33.408 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17.04
Фактическое потребление за отчетный период: с 23.08.2025 по 22.09.2025

			Учет (ТБ-1)								Учет (ТБ-2)										Общее теплотребле ние
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,	P3	P4	Qпогр.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал.
23.08.25	24		3,85	3,19	0,66	66,5	52,4	14,1	6,0	3,8	3,91	2,96	0,96	3,99	3,00	0,99	64,6	53,3	4,9	4,0	0,098
24.08.25	24		3,66	3,08	0,58	66,6	52,1	14,5	6,0	3,8	3,71	2,84	0,88	3,78	2,87	0,91	64,6	52,9	4,9	4,0	0,092
25.08.25	24		3,84	3,10	0,73	66,6	52,4	14,2	6,0	3,8	3,91	2,88	1,03	3,99	2,92	1,07	64,6	53,2	4,9	4,0	0,102
26.08.25	24		3,95	3,21	0,75	66,5	52,6	14,0	6,0	3,8	4,02	2,94	1,08	4,10	2,98	1,12	64,6	53,4	4,9	4,0	0,105
27.08.25	24		3,87	3,18	0,69	66,5	52,6	14,0	6,0	3,8	3,93	2,97	0,96	4,01	3,01	1,00	64,6	53,4	4,9	4,0	0,098
28.08.25	24		3,84	3,25	0,60	66,6	52,6	14,0	6,0	3,8	3,91	3,03	0,88	3,98	3,07	0,92	64,6	53,5	4,9	4,0	0,093
29.08.25	24		3,84	3,31	0,53	66,4	52,5	13,9	6,0	3,8	3,87	3,08	0,79	3,95	3,13	0,82	64,6	53,4	4,9	4,0	0,088
30.08.25	24		3,95	3,43	0,51	66,3	52,9	13,4	6,0	3,8	3,97	3,21	0,76	4,05	3,25	0,80	64,5	53,7	4,9	4,0	0,087
31.08.25	24		3,87	3,26	0,61	66,4	52,5	13,9	6,0	3,8	3,92	3,02	0,90	4,00	3,06	0,93	64,6	53,4	4,9	4,0	0,094
01.09.25	24		3,85	3,37	0,48	66,4	52,8	13,6	6,0	3,8	3,88	3,16	0,71	3,95	3,21	0,75	64,6	53,7	4,9	4,0	0,083
02.09.25	24		3,92	3,30	0,62	66,5	52,7	13,8	6,0	3,8	3,98	3,03	0,95	4,06	3,07	0,98	64,6	53,6	4,9	4,0	0,097
03.09.25	24		3,79	3,21	0,58	66,5	52,5	14,0	6,0	3,8	3,85	2,98	0,87	3,93	3,03	0,90	64,6	53,3	4,9	4,0	0,092
04.09.25	24		3,70	3,12	0,58	66,6	52,2	14,4	6,0	3,8	3,78	2,88	0,90	3,85	2,91	0,94	64,6	53,1	4,9	4,0	0,094
05.09.25	24		3,88	3,45	0,43	66,3	53,0	13,4	6,0	3,8	3,90	3,23	0,67	3,97	3,27	0,70	64,6	53,8	4,9	4,0	0,081
06.09.25	24		3,70	3,13	0,57	66,6	52,3	14,3	6,0	3,8	3,77	2,87	0,90	3,85	2,91	0,93	64,6	53,2	4,9	4,0	0,093
07.09.25	24		3,71	3,12	0,59	66,6	52,2	14,4	6,0	3,8	3,77	2,86	0,90	3,84	2,90	0,94	64,6	53,1	4,9	4,0	0,094
08.09.25	24		4,10	3,30	0,79	66,5	53,3	13,3	6,0	3,8	4,16	3,09	1,07	4,24	3,13	1,11	64,7	54,1	4,9	4,0	0,105
09.09.25	24		3,81	3,24	0,56	66,6	53,0	13,6	6,0	3,8	3,86	3,02	0,84	3,93	3,06	0,87	64,7	53,9	4,9	4,0	0,090
10.09.25	24		4,05	3,29	0,76	66,5	53,3	13,2	6,0	3,8	4,10	3,07	1,03	4,18	3,11	1,07	64,7	54,1	4,9	4,0	0,102
11.09.25	24		4,03	3,12	0,90	66,7	53,0	13,7	6,0	3,8	4,13	2,90	1,23	4,21	2,94	1,27	64,8	53,8	4,9	4,0	0,114
12.09.25	24		4,05	3,56	0,50	66,3	53,5	12,8	6,0	3,8	4,05	3,33	0,73	4,13	3,37	0,76	64,7	54,3	4,9	4,0	0,084
13.09.25	24		3,90	3,39	0,51	66,4	53,0	13,4	6,0	3,8	3,92	3,14	0,78	4,00	3,18	0,81	64,7	53,9	4,9	4,0	0,087
14.09.25	24		4,02	3,73	0,29	66,2	53,6	12,6	6,0	3,8	4,00	3,49	0,51	4,08	3,54	0,54	64,7	54,4	4,9	4,0	0,071
15.09.25	24		4,17	3,49	0,68	66,4	53,3	13,1	6,0	3,8	4,21	3,25	0,96	4,29	3,30	0,99	64,6	54,1	4,9	4,0	0,099
16.09.25	24		3,80	3,26	0,55	66,7	52,6	14,1	6,0	3,8	3,83	3,03	0,80	3,91	3,07	0,84	64,8	53,4	4,9	4,0	0,089
17.09.25	24		3,96	3,47	0,48	66,7	53,4	13,3	6,0	3,8	3,99	3,21	0,78	4,07	3,25	0,81	64,9	54,2	4,9	4,0	0,087
18.09.25	24		4,01	3,36	0,64	66,7	53,1	13,6	6,0	3,8	4,04	3,11	0,93	4,12	3,15	0,97	64,9	53,9	4,9	4,0	0,098
19.09.25	24		3,95	3,59	0,35	66,6	53,4	13,2	6,0	3,8	3,95	3,35	0,59	4,02	3,40	0,62	65,0	54,3	4,9	4,0	0,077
20.09.25	24		4,10	3,52	0,59	66,6	53,2	13,4	6,0	3,8	4,11	3,27	0,84	4,19	3,31	0,88	65,0	54,1	4,9	4,0	0,093
21.09.25	24		3,89	3,20	0,69	66,9	52,6	14,3	6,0	3,8	3,97	2,97	1,00	4,04	3,01	1,03	65,0	53,5	4,9	4,0	0,102
22.09.25	24		4,16	3,36	0,80	66,8	53,3	13,5	6,0	3,8	4,22	3,14	1,09	4,30	3,18	1,13	64,9	54,2	4,9	4,0	0,107
Среднее	24		3,91	3,31	0,60	66,5	52,8	13,7	6,0	3,8	3,96	3,07	0,88	4,03	3,12	0,92	64,7	53,7	4,9	4,0	0,093
Итого	744		121,22	102,60	18,62						122,61	95,31	27,31	125,00	96,61	28,39					2,898

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч
23.08.25 02:00	11662,583	10845,267	2638,854	1760,521	2687,443	1781,861	-	416,169	25742,450
23.09.25 04:00	11784,173	10948,249	2761,831	1856,191	2812,810	1878,841	-	418,821	26488,450

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему куб.м;
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16 °С -0,44 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 2,46 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 28,39 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/Шубин А.А./

Представитель теплоснабжающей организации

_____/ Бойцова А.С. /

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Идентификатор: 1b8a88b0-75b1-418b-b3e5-e9ac1e9e596e	
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Бойцова Анна Сергеевна Эл.доверенность №3685eff4-b7d5-4eed-ab1d-12fc8ee4652a	25.09.25 12:58 (MSK)	Сертификат 060EC685000DB32B8547D7E5D46DEF3DE
УТВЕРЖДЕНО	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", Миренков Василий Петрович Эл.доверенность №de1769da-a01c-4cac-8ae9-6766586636dc	26.09.25 10:24 (MSK)	Сертификат 0678A60076B2C78A4DFBF821B89B3966

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			Идентификатор: c6141b4e-404d-40a5-a1a0-7e38c2999d0a
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", УГЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	03.10.25 17:26 (MSK)	Сертификат 02B056D0006AB358B94348BD20948B4B13
УТВЕРЖДЕНО	ТСЖ "АДМИРАЛ", КУЧЕРЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	06.10.25 10:50 (MSK)	Сертификат 023EA5710062B3FAAE46101E0E61451178

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2025

Абонент:ТСЖ "Адмирал", Договор: 2508.34.046.1, Телефон:
Адрес: Подвойского ул., д. 26 корп. 3 ИТП 1 жильё
Обслуживающая организация: ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф" Телефон 630-60-58
Источник: ТЭЦ-5

Узел учета:
Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_1-26965-ч(с)-0925.txt										Приборы УУТЭ поверены до: 05.09.2026										Режим(схема): 0;0	
Вычислитель: СПТ-943.1 № 26965		расходомер:		Gmin		Gmax		Термопреоб.:		Преобр.давления:													
Подающ.тр.(M1):		ПРЭМ-40-В1						КТПТР-01		МИДА-ДИ-13П-01													
Обратн.тр.(M2):		ПРЭМ-40-В1						КТПТР-01		МИДА-ДИ-13П-01													
тр-д. ГВС(M3):		ПРЭМ-32-В1						КТПТР-01															
тр.цирк.ГВС(M4):		ПРЭМ-20-Д						КТПТР-01															
тр.подпитки(V5):		ВСГ-15																					
тр. подп. (сбр.) (V6):																							

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5656 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31064
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Gот=180.96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=114.216
Фактическое потребление за отчетный период: с 23.08.2025 по 22.09.2025

			Учет (ТВ-1)								Учет (ТВ-2)											Общее теплотребле ние	
Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,	P3	P4	Qпогр.		
			т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С	кг/см2	кг/см2		Гкал.	
23.08.25	24		42,61	37,23	5,37	70,4	46,7	23,7	5,8	4,4	63,98	55,72	8,26	65,17	56,32	8,85	63,0	47,4	2,0	2,0		1,441	
24.08.25	24		42,63	36,34	6,29	70,8	46,8	24,0	5,7	4,4	65,16	55,94	9,22	66,38	56,55	9,83	63,0	47,4	2,0	2,0		1,502	
25.08.25	24		43,92	36,33	7,59	70,6	46,9	23,7	5,8	4,4	66,32	55,93	10,39	67,56	56,53	11,02	63,1	47,5	2,0	2,0		1,573	
26.08.25	24		43,98	37,71	6,27	70,3	46,8	23,6	5,8	4,4	65,76	56,53	9,23	66,98	57,14	9,84	63,0	47,4	2,0	2,0		1,512	
27.08.25	24		44,30	37,32	6,98	70,5	46,8	23,7	5,8	4,4	66,93	56,91	10,02	68,18	57,53	10,65	63,0	47,5	2,0	2,0		1,566	
28.08.25	24		44,30	36,91	7,39	70,6	46,8	23,8	5,8	4,4	67,15	56,71	10,45	68,41	57,32	11,08	63,0	47,5	2,0	2,0		1,590	
29.08.25	24		44,50	37,63	6,87	70,5	46,9	23,6	5,8	4,4	67,16	57,27	9,89	68,42	57,89	10,52	63,0	47,5	2,0	2,0		1,562	
30.08.25	24		45,05	37,61	7,44	70,1	46,9	23,2	5,8	4,4	67,06	56,57	10,49	68,31	57,19	11,12	63,1	47,6	2,0	2,0		1,585	
31.08.25	24		44,52	36,24	8,29	70,4	46,9	23,5	5,8	4,4	67,24	55,86	11,38	68,49	56,47	12,03	63,0	47,6	2,0	2,0		1,629	
01.09.25	24		44,53	36,49	8,04	70,4	46,8	23,6	5,8	4,4	67,16	56,07	11,08	68,41	56,68	11,72	63,0	47,5	2,0	2,0		1,618	
02.09.25	24		44,52	36,84	7,67	70,4	46,9	23,5	5,8	4,4	66,93	56,48	10,46	68,18	57,09	11,09	63,0	47,6	2,0	2,0		1,578	
03.09.25	24		43,55	36,22	7,33	70,7	46,9	23,8	5,8	4,4	66,42	56,25	10,17	67,66	56,86	10,80	63,0	47,6	2,0	2,0		1,555	
04.09.25	24		42,70	35,86	6,84	71,0	46,9	24,0	5,8	4,4	65,77	56,14	9,63	67,00	56,75	10,24	63,0	47,6	2,0	2,0		1,519	
05.09.25	24		43,66	36,47	7,19	70,3	47,1	23,2	5,8	4,4	65,75	55,61	10,13	66,97	56,22	10,75	63,0	47,7	2,0	2,0		1,532	
06.09.25	24		41,86	35,12	6,73	71,0	47,1	23,8	5,8	4,4	64,83	55,24	9,59	66,04	55,85	10,19	63,0	47,8	2,0	2,0		1,489	
07.09.25	24		42,35	34,85	7,50	70,8	47,2	23,6	5,8	4,4	65,34	54,91	10,43	66,55	55,51	11,04	63,0	47,9	2,0	2,0		1,535	
08.09.25	24		42,95	34,78	8,17	70,1	47,0	23,1	6,1	4,5	64,35	53,25	11,09	65,54	53,84	11,71	63,0	47,7	2,0	2,0		1,557	
09.09.25	24		41,08	33,22	7,86	70,6	46,8	23,7	6,2	4,7	62,48	51,79	10,69	63,65	52,36	11,29	63,0	47,5	2,0	2,0		1,520	
10.09.25	24		41,54	34,06	7,48	70,0	46,7	23,3	6,2	4,7	61,59	51,15	10,44	62,73	51,70	11,03	63,0	47,4	2,0	2,0		1,500	
11.09.25	24		40,86	33,89	6,96	70,3	46,5	23,7	6,3	4,7	61,17	51,21	9,96	62,31	51,76	10,55	63,0	47,2	2,0	2,0		1,479	
12.09.25	24		42,55	34,70	7,85	69,8	46,5	23,3	6,2	4,7	62,42	51,58	10,85	63,59	52,13	11,45	63,0	47,2	2,0	2,0		1,543	
13.09.25	24		41,69	34,25	7,44	70,2	46,5	23,7	6,2	4,7	62,20	51,81	10,39	63,36	52,36	10,99	62,9	47,2	2,0	2,0		1,519	
14.09.25	24		43,56	35,05	8,50	69,7	46,4	23,3	6,2	4,7	63,64	52,08	11,56	64,82	52,64	12,18	62,9	47,1	2,0	2,0		1,599	
15.09.25	24		43,81	35,49	8,32	69,7	46,3	23,4	6,2	4,7	63,86	52,46	11,40	65,05	53,02	12,03	62,9	47,0	2,0	2,0		1,603	
16.09.25	24		40,98	31,54	9,44	70,6	46,5	24,1	6,3	4,7	62,39	50,08	12,31	63,55	50,62	12,93	62,9	47,2	2,0	2,0		1,608	
17.09.25	24		40,48	30,94	9,54	70,4	46,0	24,4	6,7	4,9	60,67	48,29	12,39	61,80	48,80	13,00	62,9	46,7	2,0	2,0		1,608	
18.09.25	24		42,19	32,92	9,27	70,3	46,0	24,2	6,7	4,8	63,16	50,93	12,23	64,33	51,47	12,86	62,9	46,8	2,0	2,0		1,635	
19.09.25	24		45,14	38,02	7,12	70,5	47,0	23,4	6,7	4,7	68,95	58,51	10,44	70,24	59,15	11,08	62,9	47,7	2,0	2,0		1,599	
20.09.25	24		47,01	37,66	9,35	70,2	47,0	23,2	6,7	4,7	71,03	58,33	12,70	72,35	58,97	13,38	62,9	47,7	2,0	2,0		1,740	
21.09.25	24		45,56	35,28	10,29	70,9	47,1	23,8	6,6	4,7	70,92	57,54	13,38	72,24	58,17	14,07	63,0	47,8	2,0	2,0		1,768	
22.09.25	24		42,66	33,20	9,46	70,2	45,7	24,5	6,7	4,7	63,46	51,06	12,40	64,63	51,59	13,04	62,8	46,4	2,0	2,0		1,664	
Среднее	24		43,26	35,49	7,77	70,4	46,7	23,7	6,1	4,6	65,20	54,46	10,74	66,42	55,05	11,37	63,0	47,4	2,0	2,0		0,696	
Итого	744		1341,03	1100,21	240,81						2021,26	1688,19	333,07	2058,88	1706,50	352,38						48,728	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Граб, ч
23.08.25 01:00	124851,043	113441,718	73052,582	60004,011	74489,369	60712,956	-	4374,281	25738,233
23.09.25 03:00	126195,326	114544,433	75078,513	61695,860	76553,003	62423,149	-	4417,418	26484,233

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему куб.м;
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16 °С -5,33 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 43,40 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 352,38 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/Шубин А.А./

Представитель теплоснабжающей организации

_____/Бойцова А.С. /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"		
Идентификатор: 1b8a88b0-75b1-418b-b3e5-e9ac1e9e596e		
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Бойцова Анна Сергеевна Эл.доверенность №3685eff4-b7d5-4eed-ab1d-12fc8ee4652a	25.09.25 12:58 (MSK) Сертификат 060EC685000DB32B8547D7E5D46DEF3DE
УТВЕРЖДЕНО	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", Миренков Василий Петрович Эл.доверенность №de1769da-a01c-4cac-8ae9-6766586636dc	26.09.25 10:24 (MSK) Сертификат 0678A60076B2C78A4DFBF821B89B3966

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"		
Идентификатор: c6141b4e-404d-40a5-a1a0-7e38c2999d0a		
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", УГЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	03.10.25 17:26 (MSK) Сертификат 02B056D0006AB358B94348BD20948B4B13
УТВЕРЖДЕНО	ТСЖ "АДМИРАЛ", КУЧЕРЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	06.10.25 10:50 (MSK) Сертификат 023EA5710062B3FAAE46101E0E61451178