

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2025

Абонент:ТСЖ "Адмирал", Договор: 2508.34.046.1, Телефон:
Адрес: Подвойского ул., д. 26 корп. 3 ИТП 1 жильё
Обслуживающая организация: ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф" Телефон 630-60-58
Источник: ТЭЦ-5

Узел учета:
Код УУТЭ:

график: 150/70
Режим(схема): 0/0

Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Установленные приборы:		Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_1-26965-ч(с)-1225.txt				Приборы УУТЭ поверены до: 05.09.2026		Режим(схема): 0;0	
Вычислитель: СПТ-943.1 № 26965									
	расходомер:	Gmin	Gmax	Термопреоб.:	Преобр.давления:				
Подающ.тр.(M1):	ПРЭМ-40-B1			КТПТР-01	МИДА-ДИ-13П-01				
Обратн.тр.(M2):	ПРЭМ-40-B1			КТПТР-01	МИДА-ДИ-13П-01				
тр-д. ГВС(M3):	ПРЭМ-32-B1			КТПТР-01					
тр.цирк.ГВС(M4):	ПРЭМ-20-D			КТПТР-01					
тр.подпитки(V5):	ВСГ-15								
тр. подп. (сбр.) (V6):									

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5656 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31064
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Gот=180.96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=114.216
Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2025 по 22.12.2025

			Учет (ТВ-1)								Учет (ТВ-2)										температура не
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,	P3	P4	Qпотр.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С	кг/см2	кг/см2	
23.11.25	24		150,00	138,74	11,26	79,4	44,6	34,8	6,7	4,3	69,06	54,11	14,95	70,34	54,66	15,68	62,6	45,8	2,0	2,0	5,735
24.11.25	24		116,91	106,91	9,99	76,1	44,1	32,0	6,2	4,5	88,55	74,49	14,07	89,87	75,20	14,67	55,5	44,6	2,0	2,0	4,181
25.11.25	24		93,89	80,28	13,61	69,8	43,1	26,7	5,4	4,9	130,86	112,63	18,23	132,40	113,62	18,78	49,1	42,5	2,0	2,0	3,092
26.11.25	24		116,04	103,10	12,94	76,4	44,5	31,9	6,3	4,5	108,32	92,20	16,12	109,80	93,09	16,72	53,0	44,4	2,0	2,0	4,276
27.11.25	24		91,87	77,14	14,73	72,1	43,6	28,5	5,3	4,8	137,16	118,30	18,85	138,78	119,36	19,42	49,4	42,9	2,0	2,0	3,266
28.11.25	24		180,74	168,13	12,61	79,1	46,4	32,7	6,5	4,2	86,14	71,56	14,58	87,74	72,38	15,35	62,9	48,9	2,0	2,0	6,502
29.11.25	24		153,53	139,62	13,91	78,4	44,4	34,1	6,7	4,2	79,59	63,98	15,61	81,06	64,69	16,38	62,7	47,8	2,0	2,0	5,859
30.11.25	24		144,00	129,23	14,77	78,3	43,8	34,5	6,7	4,2	78,83	61,97	16,86	80,29	62,64	17,64	62,7	47,4	2,0	2,0	5,628
01.12.25	24		144,68	133,85	10,84	77,7	43,7	34,0	6,8	4,2	75,53	61,97	13,56	76,92	62,63	14,29	62,7	47,2	2,0	2,0	5,400
02.12.25	24		135,12	123,51	11,61	75,7	42,3	33,3	6,7	4,2	74,58	60,38	14,21	75,97	61,02	14,94	62,8	47,1	2,0	2,0	5,004
03.12.25	24		159,32	147,98	11,34	74,0	42,3	31,7	6,7	4,2	73,98	59,33	14,65	75,35	59,96	15,39	62,7	46,8	2,0	2,0	5,536
04.12.25	24		166,00	154,29	11,71	73,5	42,6	30,9	6,5	4,2	75,12	59,92	15,20	76,51	60,55	15,95	62,7	46,9	2,0	2,0	5,630
05.12.25	24		151,77	140,76	11,01	72,6	41,8	30,7	6,6	4,2	74,54	60,19	14,35	75,91	60,83	15,08	62,7	47,0	2,0	2,0	5,134
06.12.25	24		146,65	135,01	11,64	73,2	41,8	31,5	6,8	4,2	72,87	59,35	13,52	74,21	59,97	14,24	62,7	46,7	2,0	2,0	5,107
07.12.25	24		158,95	143,66	15,29	72,7	42,1	30,5	6,7	4,2	76,52	58,85	17,67	77,93	59,47	18,46	62,7	46,8	2,0	2,0	5,505
08.12.25	24		176,00	164,22	11,78	72,6	42,9	29,6	6,7	4,3	73,93	58,98	14,95	75,29	59,60	15,69	62,6	46,7	2,0	2,0	5,730
09.12.25	24		162,68	151,38	11,30	72,6	42,4	30,2	6,7	4,3	73,26	58,71	14,55	74,61	59,33	15,28	62,6	46,6	2,0	2,0	5,403
10.12.25	24		152,71	140,29	12,42	73,0	42,1	30,8	6,7	4,2	73,97	58,19	15,78	75,33	58,80	16,53	62,6	46,7	2,0	2,0	5,240
11.12.25	24		139,33	127,62	11,71	74,1	42,0	32,1	6,8	4,2	72,39	57,59	14,80	73,72	58,19	15,53	62,6	46,7	2,0	2,0	4,972
12.12.25	24		184,04	173,19	10,85	76,7	45,4	31,3	6,7	4,3	71,96	57,93	14,04	73,29	58,53	14,75	62,6	46,5	2,0	2,0	6,258
13.12.25	24		204,22	194,02	10,19	81,2	48,4	32,9	6,7	4,3	71,24	57,87	13,37	72,55	58,47	14,08	62,6	46,4	2,0	2,0	7,220
14.12.25	24		218,95	206,30	12,65	80,8	49,2	31,6	6,6	4,3	73,70	57,71	15,99	75,05	58,31	16,74	62,6	46,5	2,0	2,0	7,560
15.12.25	24		206,46	195,24	11,22	78,0	47,5	30,5	6,6	4,3	76,41	61,48	14,94	77,78	62,12	15,66	61,5	46,4	2,0	2,0	6,833
16.12.25	24		119,92	108,42	11,50	79,5	42,0	37,5	6,4	4,5	70,70	56,33	14,37	71,97	56,90	15,07	61,9	45,9	2,0	2,0	4,981
17.12.25	24		56,92	42,94	13,97	67,4	40,3	27,1	5,0	5,1	137,37	118,74	18,63	138,77	119,71	19,06	45,9	41,1	2,0	2,0	2,105
18.12.25	24		170,41	156,89	13,52	72,0	43,8	28,2	6,4	4,3	93,15	77,10	16,05	94,88	78,02	16,86	62,9	49,7	2,0	2,0	5,399
19.12.25	24		162,41	150,05	12,36	71,6	43,0	28,6	6,7	4,3	81,25	66,43	14,81	82,75	67,18	15,57	62,7	48,4	2,0	2,0	5,191
20.12.25	24		151,35	138,65	12,70	71,9	42,5	29,4	6,7	4,3	79,14	63,69	15,45	80,60	64,39	16,20	62,7	48,0	2,0	2,0	4,998
21.12.25	24		151,00	137,62	13,38	72,8	42,7	30,1	6,7	4,3	78,76	62,28	16,48	80,21	62,97	17,24	62,6	47,8	2,0	2,0	5,117
22.12.25	24		204,61	192,90	11,71	75,0	46,1	28,9	6,6	4,4	77,14	61,87	15,27	78,56	62,54	16,02	62,6	47,3	2,0	2,0	6,461
Среднее	24		152,35	140,06	12,28	74,9	43,7	31,2	6,5	4,3	83,53	68,14	15,40	84,95	68,84	16,11	60,6	46,4	2,0	2,0	5,311
Итого	720		4570,48	4201,95	368,53						2506,01	2044,11	461,90	2548,41	2065,15	483,26					159,323

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч
23.11.25 05:00	135078,529	122833,642	79181,492	65015,024	80732,148	65777,590	-	4680,659	27950,233
23.12.25 03:00	139643,945	127030,280	81683,978	67055,715	83276,972	67839,290	-	4839,691	28668,233

25.11, 27.11, 17.12 Авария

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему куб.м;
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,5 °C -1,15 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 158,17 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 483,26 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/Миренков В.П./

Представитель теплоснабжающей организации
_____/ Бойцова А.С. /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 1e2d8ccd-3e9d-4e26-9897-75fabd1df693
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Бойцова Анна Сергеевна Эл.доверенность №3685eff4-b7d5-4eed-ab1d-12fc8ee4652a 25.12.25 15:17 (MSK) Сертификат 060EC685000DB32B8547D7E5D46DEF3DE
УТВЕРЖДЕНО	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", Миренков Василий Петрович Эл.доверенность №de1769da-a01c-4cac-8ae9-6766586636dc 26.12.25 14:35 (MSK) Сертификат 0678A60076B2C78A4DFBF821B89B3966

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			Идентификатор: 0e0f033a-d59d-43c9-9b23-e3d887d657eb
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", УГЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	13.01.26 16:06 (MSK)	Сертификат 02B056D0006AB358B94348BD20948B4B13
УТВЕРЖДЕНО	ТСЖ "АДМИРАЛ", КУЧЕРЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	14.01.26 10:08 (MSK)	Сертификат 023EA5710062B3FAAE46101E0E61451178

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2025

Абонент:ТСЖ "Адмирал", Договор: 2508.34.046.1, Телефон:
Адрес: Подвойского ул., д. 26 корп. 3 ИТП 2 встройка
Обслуживающая организация: ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф" Телефон 630-60-58
Источник: ТЭЦ-5

Узел учета:
Код УУТЭ:
график: 150/70
Режим(схема): 0;0

Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Установленные приборы:		Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_2-13145-ч(с)-1225.txt				Приборы УУТЭ поверены до: 05.09.2026		Режим(схема): 0;0	
Вычислитель: СПТ-943.2 № 13145									
расходомер:		Gmin		Gmax		Термопреоб.:		Преобр.давления:	
Подающ.тр.(M1):	ПРЭМ-20-B1					КТПТР-01			
Обратн.тр.(M2):	ПРЭМ-20-B1					КТПТР-01			
тр-д. ГВС(M3):	ПРЭМ-20-B1					КТПТР-01			
тр.цирк.ГВС(M4):	ПРЭМ-20-B1					КТПТР-01			
тр.подпитки(V5):	BCГ-15								
тр. подп. (сбр.) (V6):	VLF-U-15								

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.1044 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.04332

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы, т/сут: Gот=33.408 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17.04

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2025 по 22.12.2025

			Учет (ТВ-1)								Учет (ТВ-2)												теплотребле ние
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,	P3	P4	Qпотр.		
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С	кг/см2	кг/см2		Гкал.	
23.11.25	24		11,49	10,56	0,92	78,9	36,9	42,1	6,0	3,8	1,12	0,26	0,86	1,14	0,26	0,88	62,3	28,7	4,9	4,0	0,518		
24.11.25	24		8,01	7,49	0,52	72,4	35,5	36,9	6,0	3,8	1,14	0,11	1,03	1,15	0,11	1,05	47,9	29,3	4,9	4,0	0,314		
25.11.25	24		5,34	5,14	0,20	60,4	33,4	27,0	6,0	3,8	1,11	0,13	0,98	1,12	0,13	1,00	48,7	32,0	4,9	4,0	0,150		
26.11.25	24		8,41	7,77	0,63	70,7	36,2	34,5	6,0	3,8	1,03	0,10	0,93	1,05	0,10	0,94	53,3	25,3	4,9	4,0	0,313		
27.11.25	24		5,11	4,93	0,19	62,9	33,8	29,1	6,0	3,8	1,33	0,11	1,22	1,34	0,11	1,24	46,3	33,0	4,9	4,0	0,155		
28.11.25	24		12,49	11,98	0,51	78,5	37,0	41,5	6,0	3,8	0,61	0,20	0,41	0,62	0,20	0,42	62,5	26,7	4,9	4,0	0,538		
29.11.25	24		11,97	11,01	0,96	77,9	36,5	41,4	6,0	3,8	1,03	0,21	0,81	1,05	0,21	0,83	63,3	28,2	4,9	4,0	0,532		
30.11.25	24		11,78	10,70	1,08	77,8	36,4	41,4	6,0	3,8	1,24	0,27	0,96	1,26	0,27	0,99	63,6	31,5	4,9	4,0	0,527		
01.12.25	24		11,61	10,88	0,73	77,2	36,5	40,7	6,0	3,8	0,97	0,25	0,72	0,99	0,25	0,73	63,8	31,0	4,9	4,0	0,500		
02.12.25	24		11,84	10,85	0,99	75,3	36,5	38,8	6,0	3,8	1,29	0,31	0,97	1,31	0,32	1,00	64,5	33,9	4,9	4,0	0,496		
03.12.25	24		11,97	11,10	0,87	73,9	36,4	37,4	6,0	3,8	1,22	0,34	0,88	1,24	0,34	0,90	64,2	34,4	4,9	4,0	0,480		
04.12.25	24		12,21	11,30	0,91	73,4	36,5	36,9	6,0	3,8	1,24	0,34	0,90	1,26	0,34	0,92	63,9	33,6	4,9	4,0	0,485		
05.12.25	24		12,57	11,86	0,71	72,6	37,0	35,6	6,0	3,8	1,10	0,38	0,72	1,12	0,38	0,74	64,6	35,8	4,9	4,0	0,474		
06.12.25	24		12,39	11,68	0,71	73,3	37,2	36,1	6,0	3,8	1,09	0,35	0,74	1,12	0,35	0,76	64,9	35,5	4,9	4,0	0,474		
07.12.25	24		12,09	11,37	0,72	72,7	37,2	35,5	6,0	3,8	1,09	0,33	0,76	1,11	0,33	0,78	64,5	36,7	4,9	4,0	0,456		
08.12.25	24		12,37	11,05	1,32	72,6	36,7	35,9	6,0	3,8	1,70	0,41	1,30	1,74	0,41	1,33	65,3	36,4	4,9	4,0	0,493		
09.12.25	24		12,41	11,69	0,72	72,8	36,8	36,0	6,0	3,8	1,10	0,35	0,75	1,12	0,35	0,77	64,6	34,9	4,9	4,0	0,474		
10.12.25	24		12,72	11,71	1,01	73,1	37,2	35,9	6,0	3,8	1,40	0,38	1,02	1,42	0,38	1,04	64,6	35,6	4,9	4,0	0,495		
11.12.25	24		11,92	11,12	0,80	74,1	37,1	37,0	6,0	3,8	1,21	0,38	0,83	1,23	0,38	0,85	64,3	35,8	4,9	4,0	0,471		
12.12.25	24		12,51	11,65	0,86	76,6	38,0	38,7	6,0	3,8	1,02	0,26	0,77	1,04	0,26	0,78	62,4	28,8	4,9	4,0	0,517		
13.12.25	24		14,23	13,21	1,02	81,3	40,8	40,5	6,0	3,8	1,12	0,27	0,85	1,14	0,27	0,86	60,4	28,1	4,9	4,0	0,618		
14.12.25	24		15,64	13,86	1,78	81,0	41,8	39,3	6,0	3,8	1,87	0,28	1,59	1,90	0,28	1,62	61,3	28,9	4,9	4,0	0,689		
15.12.25	24		15,55	14,61	0,94	77,6	41,2	36,5	6,0	3,8	1,36	0,34	1,02	1,38	0,34	1,04	58,1	29,1	4,9	4,0	0,607		
16.12.25	24		10,79	9,64	1,15	78,6	36,4	42,2	6,0	3,8	1,34	0,24	1,10	1,37	0,24	1,12	60,8	29,7	4,9	4,0	0,498		
17.12.25	24		3,54	2,93	0,61	50,7	29,8	20,9	6,0	3,8	1,15	0,04	1,11	1,17	0,04	1,13	54,5	24,4	4,9	4,0	0,092		
18.12.25	24		14,12	13,13	0,99	72,0	37,0	35,0	6,0	3,8	1,77	0,77	1,00	1,80	0,78	1,03	65,3	41,1	4,9	4,0	0,532		
19.12.25	24		13,56	12,45	1,10	71,8	37,1	34,7	6,0	3,8	1,57	0,58	0,99	1,60	0,59	1,01	64,6	35,7	4,9	4,0	0,512		
20.12.25	24		13,19	11,76	1,44	72,2	37,1	35,1	6,0	3,8	1,75	0,46	1,29	1,79	0,47	1,32	64,7	38,9	4,9	4,0	0,517		
21.12.25	24		12,43	11,34	1,09	72,8	37,1	35,8	6,0	3,8	1,37	0,37	1,01	1,40	0,37	1,03	64,0	35,1	4,9	4,0	0,485		
22.12.25	24		13,54	12,32	1,23	75,2	38,3	36,9	6,0	3,8	1,39	0,25	1,13	1,41	0,25	1,16	62,5	31,4	4,9	4,0	0,548		
Среднее	24		11,59	10,70	0,89	73,3	36,8	36,5	6,0	3,8	1,26	0,30	0,95	1,28	0,30	0,98	61,2	32,3	4,9	4,0	0,465		
Итого	720		347,79	321,09	26,71						37,72	9,08	28,64	38,39	9,13	29,26					13,961		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч
23.11.25 07:00	12559,706	11668,732	2903,397	1944,249	2957,133	1967,906	-	444,675	27955,450
23.12.25 05:00	12907,143	11989,444	2941,107	1953,312	2995,514	1977,019	-	458,608	28673,450

24.11-25.11, 27.11, 17.12 Авария

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему куб.м;
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,5 °C -0,07 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 13,89 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 29,26 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/Миренков В.П./

Представитель теплоснабжающей организации
_____/ Бойцова А.С. /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 1e2d8ccd-3e9d-4e26-9897-75fabd1df693
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Бойцова Анна Сергеевна Эл.доверенность №3685eff4-b7d5-4eed-ab1d-12fc8ee4652a 25.12.25 15:17 (MSK) Сертификат 060EC685000DB32B8547D7E5D46DEF3DE
УТВЕРЖДЕНО	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", Миренков Василий Петрович Эл.доверенность №de1769da-a01c-4cac-8ae9-6766586636dc 26.12.25 14:35 (MSK) Сертификат 0678A60076B2C78A4DFBF821B89B3966

			Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			Идентификатор: 0e0f033a-d59d-43c9-9b23-e3d887d657eb
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", УГЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	13.01.26 16:06 (MSK)	Сертификат 02B056D0006AB358B94348BD20948B4B13
УТВЕРЖДЕНО	ТСЖ "АДМИРАЛ", КУЧЕРЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	14.01.26 10:08 (MSK)	Сертификат 023EA5710062B3FAAE46101E0E61451178