

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2026

Абонент:ТСЖ "Адмирал", Договор: 2508.34.046.1, Телефон:
Адрес: Подвойского ул., д. 26 корп. 3 ИТП 1 жильё
Обслуживающая организация: ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф" Телефон 630-60-58
Источник: ТЭЦ-5

Узел учета:
Код УУТЭ:

график: 150/70
Режим(схема): 0/0

Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Установленные приборы:		Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_1-26965-ч(с)-0226.txt				Приборы УУТЭ поверены до: 05.09.2026		Режим(схема): 0;0	
Вычислитель: СПТ-943.1 № 26965									
расходомер:		Gmin	Gmax	Термопреоб.:		Преобр.давления:			
Подающ.тр.(M1):	ПРЭМ-40-B1			КТПТР-01		МИДА-ДИ-13П-01			
Обратн.тр.(M2):	ПРЭМ-40-B1			КТПТР-01		МИДА-ДИ-13П-01			
тр-д. ГВС(M3):	ПРЭМ-32-B1			КТПТР-01					
тр.цирк.ГВС(M4):	ПРЭМ-20-D			КТПТР-01					
тр.подпитки(V5):	ВСГ-15								
тр. подп. (сбр.) (V6):									

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5656 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31064
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Gот=180.96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=114.216
Фактическое потребление за отчетный период: с 23.01.2026 по 22.02.2026

Учет (ТБ-1)																						Общее теплоснабже ние
Дата		Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,	P3	P4	Qпотр.
		час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал.
23.01.26	24			188,66	176,45	12,21	92,4	50,5	41,9	6,7	4,3	73,07	58,03	15,04	74,40	58,62	15,78	62,1	45,9	2,0	2,0	8,542
24.01.26	24			212,91	201,01	11,90	92,6	53,0	39,5	6,7	4,4	72,49	57,64	14,86	73,80	58,22	15,59	62,0	45,7	2,0	2,0	9,071
25.01.26	24			221,33	207,81	13,52	92,4	53,8	38,5	6,6	4,4	74,06	57,52	16,54	75,40	58,10	17,30	62,0	45,7	2,0	2,0	9,278
26.01.26	24			244,14	232,40	11,74	92,5	55,8	36,7	6,6	4,4	72,16	57,12	15,04	73,46	57,69	15,77	61,9	45,5	2,0	2,0	9,643
27.01.26	24			199,13	186,92	12,21	93,6	52,4	41,2	6,7	4,3	72,47	57,48	14,99	73,78	58,06	15,72	62,0	45,7	2,0	2,0	8,865
28.01.26	24			182,89	171,36	11,53	94,2	50,9	43,3	6,7	4,3	72,13	58,05	14,08	73,43	58,64	14,80	62,0	45,7	2,0	2,0	8,528
29.01.26	24			199,59	188,81	10,78	94,3	53,0	41,3	6,7	4,4	71,48	57,90	13,57	72,77	58,48	14,28	61,9	45,6	2,0	2,0	8,832
30.01.26	24			196,43	183,74	12,69	94,5	52,6	41,9	6,7	4,3	73,27	57,85	15,42	74,59	58,43	16,16	61,9	45,6	2,0	2,0	8,924
31.01.26	24			253,88	243,72	10,15	94,1	57,7	36,4	6,6	4,4	70,42	56,93	13,49	71,73	57,51	14,22	62,9	45,7	2,0	2,0	9,851
01.02.26	24			303,63	290,71	12,92	94,4	61,2	33,2	6,6	4,4	71,19	54,23	16,96	72,58	54,79	17,79	64,5	46,3	2,0	2,0	10,916
02.02.26	24			182,39	169,92	12,47	94,8	50,6	44,2	6,7	4,3	73,68	58,43	15,25	75,01	59,02	15,99	62,0	45,6	2,0	2,0	8,713
03.02.26	24			186,49	174,57	11,92	94,1	51,0	43,2	6,7	4,3	72,61	57,79	14,82	73,92	58,37	15,55	61,9	45,5	2,0	2,0	8,680
04.02.26	24			217,40	206,47	10,93	93,0	53,6	39,4	6,6	4,4	71,72	57,32	14,40	73,01	57,89	15,12	61,8	45,4	2,0	2,0	9,167
05.02.26	24			202,52	190,92	11,60	94,5	52,9	41,6	6,4	4,7	70,23	55,14	15,09	71,49	55,67	15,82	61,8	44,9	2,0	2,0	9,050
06.02.26	24			256,32	246,43	9,89	94,8	58,7	36,1	6,4	4,4	69,73	55,57	14,16	71,06	56,14	14,91	63,6	46,1	2,0	2,0	9,863
07.02.26	24			189,87	178,73	11,14	94,8	52,0	42,7	6,6	4,4	74,83	60,01	14,83	76,18	60,63	15,56	61,9	46,1	2,0	2,0	8,710
08.02.26	24			180,17	167,58	12,59	93,9	50,7	43,2	6,7	4,3	75,19	59,06	16,12	76,54	59,67	16,88	61,9	46,0	2,0	2,0	8,441
09.02.26	24			190,87	180,09	10,78	94,6	52,3	42,3	6,7	4,3	73,19	58,74	14,44	74,50	59,34	15,16	61,8	45,8	2,0	2,0	8,665
10.02.26	24			142,19	132,08	10,11	94,7	47,1	47,5	6,8	4,3	71,88	58,65	13,23	73,18	59,25	13,93	61,9	45,8	2,0	2,0	7,252
11.02.26	24			152,20	140,68	11,52	94,1	48,1	46,0	6,7	4,3	72,44	57,69	14,76	73,75	58,27	15,48	61,8	45,7	2,0	2,0	7,577
12.02.26	24			169,57	157,99	11,58	93,0	49,7	43,3	6,7	4,3	72,64	57,59	15,05	73,95	58,17	15,78	61,8	45,7	2,0	2,0	7,939
13.02.26	24			223,76	212,49	11,28	94,2	55,4	38,8	6,6	4,4	72,53	57,18	15,35	73,83	57,75	16,08	61,8	45,5	2,0	2,0	9,332
14.02.26	24			254,91	244,89	10,03	93,6	57,8	35,7	6,6	4,4	70,90	56,57	14,33	72,21	57,14	15,07	62,7	45,7	2,0	2,0	9,716
15.02.26	24			238,80	226,32	12,48	93,9	57,5	36,4	6,6	4,4	72,07	55,59	16,48	73,42	56,16	17,26	63,2	46,0	2,0	2,0	9,432
16.02.26	24			176,87	164,96	11,91	94,0	50,6	43,4	6,7	4,3	73,00	57,75	15,26	74,32	58,33	15,99	61,8	45,7	2,0	2,0	8,296
17.02.26	24			176,23	165,01	11,22	93,9	50,5	43,4	6,7	4,3	72,41	57,89	14,53	73,71	58,47	15,25	61,7	45,5	2,0	2,0	8,234
18.02.26	24			172,40	160,36	12,04	94,3	50,7	43,6	6,7	4,3	73,14	57,85	15,29	74,45	58,43	16,02	61,7	45,6	2,0	2,0	8,146
19.02.26	24			199,48	188,19	11,29	94,1	53,2	40,9	6,7	4,3	71,98	57,16	14,82	73,27	57,73	15,54	61,6	45,4	2,0	2,0	8,786
20.02.26	24			195,10	183,73	11,37	94,2	52,6	41,5	6,6	4,2	72,55	57,70	14,85	73,85	58,28	15,57	61,7	45,5	2,0	2,0	8,722
21.02.26	24			137,05	126,51	10,54	94,3	48,2	46,2	6,7	4,1	71,48	58,00	13,48	72,76	58,58	14,18	61,8	45,7	2,0	2,0	6,849
22.02.26	24			127,99	116,17	11,82	94,1	45,5	48,6	6,8	4,1	71,27	56,76	14,51	72,55	57,33	15,22	61,9	45,6	2,0	2,0	6,773
Среднее	24			199,20	187,65	11,55	93,9	52,6	41,4	6,6	4,3	72,33	57,46	14,87	73,64	58,04	15,60	62,1	45,7	2,0	2,0	8,735
Итого	744			6175,19	5817,02	358,17						2242,22	1781,18	461,04	2282,88	1799,14	483,74					270,794

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Т раб, ч
23.01.26 04:00	145207,418	132229,843	84099,125	69016,272	85736,277	69820,824	-	5080,296	29413,233
23.02.26 03:00	151371,762	138037,423	86337,259	70794,863	88014,993	71617,344	-	5350,621	30156,233

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему куб.м;
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C -0,14 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 270,66 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 483,74 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/Миренков В.П./

Представитель теплоснабжающей организации

_____/Бойцова А.С. /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: c4bfeac6-2841-4d56-ba4c-f92997d87259
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Бойцова Анна Сергеевна Эл.доверенность №3685eff4-b7d5-4eed-ab1d-12fc8ee4652a 25.02.26 15:04 (MSK) Сертификат 060EC685000DB32B8547D7E5D46DEF3DE
УТВЕРЖДЕНО	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", Миренков Василий Петрович Эл.доверенность №de1769da-a01c-4cac-8ae9-6766586636dc 03.03.26 14:14 (MSK) Сертификат 0678A60076B2C78A4DFBF821B89B3966

			Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			Идентификатор: 1e1fd1f9-7a18-4cc8-976b-d11a8941e0df	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", УГЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	04.03.26 16:51 (MSK)	Сертификат 02B056D0006AB358B94348BD20948B4B13	
УТВЕРЖДЕНО	ТСЖ "АДМИРАЛ", КУЧЕРЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	05.03.26 09:38 (MSK)	Сертификат 023EA5710062B3FAAE4610E0E61451178	

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2026

Абонент:ТСЖ "Адмирал", Договор: 2508.34.046.1, Телефон:
Адрес: Подвойского ул., д. 26 корп. 3 ИТП 2 встройка
Обслуживающая организация: ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф" Телефон 630-60-58
Источник: ТЭЦ-5

Узел учета:
Код УУТЭ:
график: 150/70
Режим(схема): 0/0

Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Установленные приборы:		Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_2-13145-ч(с)-0226.txt				Приборы УУТЭ поверены до: 05.09.2026		Режим(схема): 0;0	
Вычислитель: СПТ-943.2 № 13145									
расходомер:		Gmin		Gmax		Термопреоб.:		Преобр.давления:	
Подающ.тр.(M1):	ПРЭМ-20-В1					КТПТР-01			
Обратн.тр.(M2):	ПРЭМ-20-В1					КТПТР-01			
тр-д. ГВС(M3):	ПРЭМ-20-В1					КТПТР-01			
тр.цирк.ГВС(M4):	ПРЭМ-20-В1					КТПТР-01			
тр.подпитки(V5):	ВСГ-15								
тр. подп. (сбр.) (V6):	VLF-U-15								

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.1044 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.04332
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Gот=33.408 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17.04

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.01.2026 по 22.02.2026																					Общее теплотребле ние
		НС	Учет (TB-1)								Учет (TB-2)								Qпотр. Гкал.		
Дата	Ти		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,		P3	P4
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С		кг/см2	кг/см2
23.01.26	24		15,74	14,69	1,06	92,6	44,1	48,5	6,0	3,8	1,19	0,23	0,96	1,21	0,24	0,97	57,3	26,9	4,9	4,0	0,811
24.01.26	24		17,40	16,57	0,83	92,9	45,8	47,1	6,0	3,8	0,95	0,24	0,71	0,96	0,24	0,72	58,6	26,6	4,9	4,0	0,859
25.01.26	24		18,23	17,33	0,90	92,9	47,1	45,7	6,0	3,8	0,96	0,21	0,75	0,97	0,21	0,76	58,4	27,5	4,9	4,0	0,878
26.01.26	24		20,28	19,30	0,98	93,3	49,0	44,3	6,0	3,8	1,00	0,22	0,78	1,01	0,22	0,79	58,6	27,6	4,9	4,0	0,948
27.01.26	24		16,69	15,73	0,96	93,9	46,2	47,7	6,0	3,8	1,02	0,39	0,63	1,04	0,39	0,65	58,0	27,5	4,9	4,0	0,841
28.01.26	24		15,67	14,61	1,07	94,2	45,4	48,9	6,0	3,8	1,12	0,24	0,88	1,14	0,24	0,90	57,7	27,6	4,9	4,0	0,816
29.01.26	24		17,02	16,01	1,01	94,7	47,0	47,7	6,0	3,8	1,03	0,22	0,81	1,04	0,22	0,82	57,9	27,0	4,9	4,0	0,861
30.01.26	24		15,80	14,64	1,15	94,6	45,8	48,8	6,0	3,8	1,20	0,20	1,00	1,22	0,20	1,01	58,3	27,2	4,9	4,0	0,826
31.01.26	24		20,09	18,83	1,26	94,9	49,6	45,3	6,0	3,8	1,23	0,12	1,12	1,25	0,12	1,14	58,7	27,9	4,9	4,0	0,975
01.02.26	24		23,43	22,55	0,88	95,5	52,7	42,7	6,0	3,8	0,81	0,05	0,76	0,82	0,05	0,77	59,9	28,4	4,9	4,0	1,050
02.02.26	24		16,69	15,53	1,17	95,1	46,6	48,5	6,0	3,8	1,18	0,13	1,04	1,20	0,13	1,06	58,5	27,4	4,9	4,0	0,865
03.02.26	24		16,88	15,94	0,94	94,4	46,3	48,1	6,0	3,8	0,97	0,23	0,73	0,98	0,23	0,75	57,9	26,7	4,9	4,0	0,858
04.02.26	24		18,22	17,15	1,07	93,7	47,5	46,2	6,0	3,8	1,09	0,18	0,91	1,11	0,18	0,92	58,2	27,0	4,9	4,0	0,894
05.02.26	24		19,08	17,97	1,11	95,1	48,3	46,8	6,0	3,8	1,12	0,05	1,07	1,14	0,05	1,09	58,0	26,5	4,9	4,0	0,949
06.02.26	24		21,12	19,87	1,25	95,5	50,5	45,0	6,0	3,8	1,32	0,15	1,17	1,34	0,15	1,19	58,9	26,8	4,9	4,0	1,015
07.02.26	24		17,93	16,86	1,07	95,2	47,9	47,3	6,0	3,8	1,09	0,20	0,88	1,10	0,20	0,90	58,7	27,0	4,9	4,0	0,901
08.02.26	24		15,58	14,51	1,07	94,0	45,3	48,7	6,0	3,8	1,13	0,25	0,88	1,15	0,25	0,90	58,5	26,7	4,9	4,0	0,809
09.02.26	24		15,86	15,02	0,84	94,7	45,8	48,9	6,0	3,8	0,91	0,17	0,73	0,92	0,17	0,75	57,9	26,5	4,9	4,0	0,816
10.02.26	24		13,40	12,34	1,06	94,2	43,1	51,1	6,0	3,8	1,15	0,28	0,88	1,17	0,28	0,89	57,8	26,9	4,9	4,0	0,731
11.02.26	24		13,58	12,71	0,87	93,7	43,2	50,5	6,0	3,8	0,98	0,27	0,71	1,00	0,27	0,73	57,7	26,5	4,9	4,0	0,725
12.02.26	24		14,83	13,71	1,12	93,0	44,2	48,8	6,0	3,8	1,22	0,24	0,98	1,24	0,24	1,00	58,6	26,8	4,9	4,0	0,775
13.02.26	24		18,58	17,44	1,14	94,8	48,6	46,2	6,0	3,8	1,16	0,18	0,98	1,18	0,19	1,00	58,9	27,1	4,9	4,0	0,915
14.02.26	24		21,07	19,97	1,09	94,5	50,8	43,7	6,0	3,8	1,10	0,15	0,94	1,11	0,15	0,96	59,6	27,6	4,9	4,0	0,979
15.02.26	24		20,58	19,78	0,79	94,7	51,2	43,5	6,0	3,8	0,84	0,11	0,73	0,85	0,11	0,75	60,0	28,0	4,9	4,0	0,938
16.02.26	24		16,40	15,34	1,07	94,3	47,1	47,3	6,0	3,8	1,15	0,23	0,91	1,17	0,23	0,93	59,2	27,7	4,9	4,0	0,827
17.02.26	24		15,35	14,18	1,17	94,0	45,1	48,9	6,0	3,8	1,24	0,24	1,00	1,27	0,24	1,02	59,2	27,2	4,9	4,0	0,804
18.02.26	24		16,37	15,20	1,17	94,6	46,1	48,5	6,0	3,8	1,22	0,25	0,97	1,24	0,26	0,99	59,0	26,5	4,9	4,0	0,850
19.02.26	24		17,33	16,29	1,04	94,7	47,5	47,2	6,0	3,8	1,08	0,19	0,89	1,10	0,19	0,91	59,2	26,7	4,9	4,0	0,869
20.02.26	24		16,48	15,40	1,08	94,6	46,7	47,9	6,0	3,8	1,13	0,24	0,89	1,15	0,24	0,91	59,6	27,1	4,9	4,0	0,842
21.02.26	24		13,35	12,08	1,28	94,0	43,6	50,5	6,0	3,8	1,38	0,24	1,15	1,41	0,24	1,17	60,0	26,7	4,9	4,0	0,731
22.02.26	24		11,76	10,80	0,96	93,3	41,3	52,0	6,0	3,8	1,12	0,15	0,96	1,14	0,16	0,98	60,4	26,8	4,9	4,0	0,652
Среднее	24		17,12	16,08	1,05	94,2	46,8	47,5	6,0	3,8	1,10	0,20	0,90	1,12	0,20	0,91	58,7	27,1	4,9	4,0	0,858
Итого	744		530,79	498,34	32,45						34,08	6,26	27,82	34,63	6,28	28,35					26,609

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vn(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч
23.01.26 03:00	13349,678	12406,329	2969,951	1959,028	3024,818	1982,753	-	480,165	29415,450
23.02.26 05:00	13881,281	12905,465	3004,057	1965,335	3059,475	1989,081	-	506,820	30161,450

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	час	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:	Гкал;	
Объём потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему	куб.м;	_____/Миренков В.П./
Период расчета по договору:	час	
Период превышения t2:		
Корректировка на температуру холодной воды	0,3 °C	
	-0,01 Гкал	Представитель теплоснабжающей организации
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):		
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	26,60 Гкал	_____/ Бойцова А.С. /
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	28,35 м.куб.	

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: c4bfeac6-2841-4d56-ba4c-f92997d87259	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Бойцова Анна Сергеевна Эл.доверенность №3685eff4-b7d5-4eed-ab1d-12fc8ee4652a 25.02.26 15:04 (MSK) Сертификат 060EC685000DB32B8547D7E5D46DEF3DE
УТВЕРЖДЕНО	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", Миренков Василий Петрович Эл.доверенность №de1769da-a01c-4cac-8ae9-6766586636dc 03.03.26 14:14 (MSK) Сертификат 0678A60076B2C78A4DFBF821B89B3966

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Идентификатор: 1e1fd1f9-7a18-4cc8-976b-d11a8941e0df	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", УГЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 04.03.26 16:51 (MSK) Сертификат 02B056D0006AB358B94348BD20948B4B13
УТВЕРЖДЕНО	ТСЖ "АДМИРАЛ", КУЧЕРЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 05.03.26 09:38 (MSK) Сертификат 023EA5710062B3FAAE4610E0E61451178