

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2026

Абонент: **ТСЖ "Адмирал"**, Договор: **2508.34.046.1**, Телефон:
Адрес: **Подвойского ул., д. 26 корп. 3 ИТП 1 жильё**
Обслуживающая организация: **ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф"** Телефон 630-60-58
Источник: ТЭЦ-5

Узел учета:
Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: **СПТ-943.1 № 26965**

Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943_1-26965-ч(с)-0326.txt

Приборы УУТЭ поверены до: **05.09.2026**

Режим(схема): 0;0

расходемер: Gmin Gmax

Термопреоб.: КТПТР-01 КТПТР-01 КТПТР-01 КТПТР-01

Преобр.давления: МИДА-ДИ-13П-01 МИДА-ДИ-13П-01

Подающ.тр.(M1): **ПРЭМ-40-B1**
Обратн.тр.(M2): **ПРЭМ-40-B1**
тр-д. ГВС(M3): **ПРЭМ-32-B1**
тр.цирк.ГВС(M4): **ПРЭМ-20-D**
тр.подпитки(V5): **ВСГ-15**
тр. подп. (сбр.) (V6):

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5656 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31064

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы, т/сут: Gот=180.96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=114.216

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.02.2026 по 22.03.2026

			Учет (ТБ-1)								Учет (ТБ-2)										теплотребле ние
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,	P3	P4	Qпотр.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С	кг/см2	кг/см2	
23.02.26	24		147,31	134,74	12,58	93,7	48,4	45,3	6,7	4,1	72,37	56,90	15,47	73,67	57,47	16,20	61,7	45,5	2,0	2,0	7,292
24.02.26	24		157,21	146,74	10,47	93,6	49,3	44,3	6,7	4,1	70,89	57,50	13,39	72,16	58,07	14,09	61,7	45,5	2,0	2,0	7,497
25.02.26	24		150,17	137,97	12,20	93,3	49,8	43,4	6,5	4,1	73,60	58,40	15,20	74,92	58,99	15,93	61,7	45,8	2,0	2,0	7,146
26.02.26	24		155,64	143,09	12,55	89,4	47,7	41,8	6,6	4,1	73,60	58,08	15,52	74,92	58,67	16,25	61,9	46,0	2,0	2,0	7,111
27.02.26	24		124,55	112,02	12,53	86,7	44,3	42,4	6,7	4,2	73,11	57,78	15,33	74,42	58,37	16,05	61,9	46,0	2,0	2,0	5,845
28.02.26	24		116,42	103,68	12,74	83,0	42,9	40,1	6,7	4,1	73,32	57,68	15,64	74,64	58,27	16,37	62,0	46,0	2,0	2,0	5,227
01.03.26	24		120,15	106,28	13,87	81,8	42,9	38,9	6,7	4,1	74,26	57,49	16,78	75,60	58,07	17,53	61,9	46,0	2,0	2,0	5,277
02.03.26	24		82,68	71,90	10,78	77,2	42,1	35,1	5,6	4,0	105,44	91,11	14,33	106,77	91,92	14,85	50,8	42,8	2,0	2,0	3,357
03.03.26	24		145,95	133,93	12,02	77,9	45,3	32,6	6,1	4,1	106,40	90,52	15,88	108,05	91,44	16,60	56,3	45,7	2,0	2,0	5,303
04.03.26	24		138,05	126,93	11,12	78,8	43,8	35,0	6,7	4,2	77,11	63,14	13,97	78,50	63,81	14,69	62,0	47,0	2,0	2,0	5,324
05.03.26	24		159,72	147,46	12,26	76,2	44,1	32,1	6,7	4,2	74,82	59,65	15,17	76,17	60,27	15,90	62,0	46,4	2,0	2,0	5,674
06.03.26	24		166,18	156,27	9,91	73,3	44,5	28,7	6,7	4,3	72,73	59,85	12,87	74,04	60,48	13,56	62,0	46,5	2,0	2,0	5,226
07.03.26	24		154,91	144,26	10,64	72,4	43,3	29,1	6,7	4,3	73,47	59,89	13,59	74,80	60,51	14,29	62,0	46,6	2,0	2,0	4,978
08.03.26	24		172,19	162,29	9,90	71,0	43,8	27,2	6,6	4,3	72,89	60,03	12,86	74,21	60,65	13,55	62,0	46,5	2,0	2,0	5,119
09.03.26	24		157,24	144,65	12,59	70,9	42,9	28,0	6,7	4,2	74,52	59,20	15,33	75,87	59,82	16,05	62,0	46,6	2,0	2,0	4,958
10.03.26	24		159,16	148,35	10,81	69,2	42,5	26,7	6,7	4,2	72,83	59,27	13,56	74,14	59,89	14,26	62,0	46,6	2,0	2,0	4,719
11.03.26	24		138,03	126,35	11,67	69,8	41,5	28,3	6,7	4,2	70,05	55,94	14,11	71,31	56,51	14,80	62,0	46,2	2,0	2,0	4,393
12.03.26	24		140,58	128,46	12,12	69,1	41,2	28,0	6,8	4,1	67,20	52,72	14,48	68,41	53,24	15,17	61,9	45,4	2,0	2,0	4,437
13.03.26	24		133,48	123,04	10,45	69,8	41,3	28,5	6,6	4,1	66,57	53,79	12,79	67,77	54,32	13,45	61,9	45,5	2,0	2,0	4,243
14.03.26	24		148,13	135,61	12,52	67,1	41,4	25,7	6,4	4,0	69,91	54,76	15,15	71,17	55,32	15,85	62,0	45,9	2,0	2,0	4,331
15.03.26	24		146,09	132,06	14,03	67,3	41,3	26,0	6,4	4,1	71,34	54,71	16,63	72,63	55,27	17,36	61,9	46,0	2,0	2,0	4,383
16.03.26	24		148,01	136,69	11,32	66,9	41,2	25,7	6,3	4,1	69,08	55,19	13,89	70,33	55,76	14,57	61,9	46,0	2,0	2,0	4,274
17.03.26	24		158,75	146,53	12,22	65,6	41,4	24,2	6,3	4,1	70,16	55,29	14,87	71,42	55,86	15,57	62,0	46,1	2,0	2,0	4,347
18.03.26	24		155,86	144,53	11,33	66,8	41,7	25,1	6,2	4,1	69,89	55,91	13,98	71,15	56,48	14,67	61,9	46,1	2,0	2,0	4,394
19.03.26	24		171,78	160,26	11,52	66,7	42,2	24,5	6,2	4,1	69,77	55,56	14,21	71,03	56,13	14,90	61,9	46,0	2,0	2,0	4,697
20.03.26	24		177,44	166,01	11,43	67,0	42,8	24,2	6,2	4,1	70,19	55,94	14,24	71,45	56,51	14,94	61,9	45,9	2,0	2,0	4,788
21.03.26	24		159,86	148,80	11,06	66,9	41,9	24,9	6,3	4,1	70,30	56,47	13,82	71,56	57,05	14,51	61,9	46,1	2,0	2,0	4,457
22.03.26	24		148,44	135,32	13,12	66,9	41,4	25,5	6,3	4,0	71,64	55,89	15,75	72,93	56,47	16,46	61,9	46,2	2,0	2,0	4,335
Среднее	24		147,64	135,86	11,78	74,9	43,5	31,5	6,5	4,1	74,19	59,59	14,60	75,50	60,20	15,30	61,3	45,9	2,0	2,0	5,112
Итого	672		4133,97	3804,21	329,75						2077,45	1668,65	408,80	2114,07	1685,65	428,42					143,133

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Граб, ч
23.02.26 03:00	151371,762	138037,423	86337,259	70794,863	88014,993	71617,344	-	5350,621	30156,233
23.03.26 03:00	155502,714	141838,370	88414,613	72463,262	90128,969	73302,737	-	5493,153	30828,233

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

час

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Гкал;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём потреблён. теплоносит. V _{гвс} изл., расчит. по среднему	куб.м;	_____	/Миренков В.П./
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t ₂ :			
Корректировка на температуру холодной воды	0,5 °C	-0,20	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Q _{общ.}		142,93	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя V _{гвс} изл.		428,42	м.куб.
		_____	/ Бойцова А.С. /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"		Идентификатор: 188cc88c-6843-4a5d-992d-e40efa8c8e56	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Бойцова Анна Сергеевна Эл.доверенность №3685eff4-b7d5-4eed-ab1d-12fc8ee4652a	30.03.26 12:21 (MSK)	Сертификат 060EC685000DB32B8547D7E5D46DEF3DE
УТВЕРЖДЕНО	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", Миренков Василий Петрович Эл.доверенность №de1769da-a01c-4cac-8ae9-6766586636dc	01.04.26 15:20 (MSK)	Сертификат 0678A60076B2C78A4DFBF821B89B3966

Оператор ЭДО ООО Компания Тензор			Идентификатор: b0e03241-f081-4fa0-bb8c-8f6eb83b8f49
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", УГЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	03.04.26 14:13 (MSK)	Сертификат 02B056D0006AB358B94348BD20948B4B13
УТВЕРЖДЕНО	ТСЖ "АДМИРАЛ", КУЧЕРЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	09.04.26 09:57 (MSK)	Сертификат 023EA5710062B3FAAE46101E0E61451178

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2026

Абонент:ТСЖ "Адмирал", Договор: 2508.34.046.1, Телефон:
Адрес: Подвойского ул., д. 26 корп. 3 ИТП 2 встройка
Обслуживающая организация: ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф" Телефон 630-60-58
Источник: ТЭЦ-5

Узел учета:
Код УУТЭ:
график: 150/70
Режим(схема): 0/0

Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Установленные приборы:			Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_2-13145-ч(с)-0326.txt					Приборы УУТЭ поверены до: 05.09.2026				
Вычислитель: СПТ-943.2 № 13145												
	расходомер:		Gmin		Gmax		Термопреоб.:		Преобр.давления:			
Подающ.тр.(M1):	ПРЭМ-20-B1						КТПТР-01					
Обратн.тр.(M2):	ПРЭМ-20-B1						КТПТР-01					
тр-д. ГВС(M3):	ПРЭМ-20-B1						КТПТР-01					
тр.цирк.ГВС(M4):	ПРЭМ-20-B1						КТПТР-01					
тр.подпитки(V5):	ВСГ-15											
тр. подп. (сбр.) (V6):	VLF-U-15											

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.1044 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.04332

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы, т/сут: Gот=33.408 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17.04

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.02.2026 по 22.03.2026

			Учет (ТБ-1)								Учет (ТБ-2)											Температура в помещении
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,	P3	P4	Qпотр. Гкал.	
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С	кг/см2	кг/см2		
23.02.26	24		12,87	12,30	0,57	93,3	43,1	50,2	6,0	3,8	0,71	0,26	0,45	0,72	0,26	0,47	59,7	26,9	4,9	4,0	0,672	
24.02.26	24		13,86	13,07	0,78	93,4	44,1	49,3	6,0	3,8	0,90	0,31	0,59	0,92	0,31	0,61	59,6	27,4	4,9	4,0	0,720	
25.02.26	24		13,98	13,02	0,97	93,1	44,5	48,6	6,0	3,8	1,09	0,25	0,84	1,11	0,26	0,86	59,4	27,6	4,9	4,0	0,723	
26.02.26	24		13,97	13,04	0,93	89,5	42,8	46,6	6,0	3,8	1,10	0,22	0,88	1,12	0,22	0,90	60,2	26,9	4,9	4,0	0,693	
27.02.26	24		11,30	10,20	1,09	86,2	38,9	47,2	6,0	3,8	1,32	0,21	1,11	1,34	0,21	1,13	62,2	28,9	4,9	4,0	0,577	
28.02.26	24		10,04	8,92	1,13	82,3	36,5	45,8	6,0	3,8	1,43	0,26	1,17	1,45	0,26	1,19	61,9	27,8	4,9	4,0	0,502	
01.03.26	24		10,02	9,22	0,80	81,1	36,4	44,7	6,0	3,8	1,11	0,22	0,89	1,13	0,22	0,91	61,0	26,8	4,9	4,0	0,477	
02.03.26	24		6,87	7,32	-0,45	64,2	42,4	21,8	6,0	3,8	1,04	0,05	0,99	1,05	0,05	1,00	35,7	25,2	4,9	4,0	0,129	
03.03.26	24		11,43	10,61	0,82	75,1	37,3	37,8	6,0	3,8	1,32	0,54	0,79	1,35	0,54	0,81	60,1	37,2	4,9	4,0	0,462	
04.03.26	24		11,03	10,36	0,67	78,7	36,3	42,4	6,0	3,8	0,97	0,24	0,73	0,99	0,24	0,74	63,3	28,1	4,9	4,0	0,492	
05.03.26	24		11,90	10,86	1,04	76,5	36,4	40,0	6,0	3,8	1,38	0,25	1,13	1,41	0,25	1,15	64,6	32,4	4,9	4,0	0,515	
06.03.26	24		13,30	12,70	0,59	74,0	37,4	36,6	6,0	3,8	1,02	0,30	0,72	1,04	0,30	0,74	64,7	33,0	4,9	4,0	0,509	
07.03.26	24		12,79	11,67	1,12	72,9	36,8	36,1	6,0	3,8	1,72	0,46	1,26	1,75	0,46	1,29	65,6	40,8	4,9	4,0	0,503	
08.03.26	24		11,90	11,93	-0,04	71,5	36,4	35,1	6,0	3,8	0,30	0,14	0,16	0,31	0,14	0,17	63,7	27,7	4,9	4,0	0,417	
09.03.26	24		13,15	11,97	1,18	71,7	37,0	34,8	6,0	3,8	1,88	0,54	1,34	1,92	0,55	1,37	65,8	41,6	4,9	4,0	0,501	
10.03.26	24		13,81	13,13	0,67	70,3	37,4	32,9	6,0	3,8	1,72	0,84	0,88	1,76	0,85	0,91	65,6	42,5	4,9	4,0	0,480	
11.03.26	24		13,22	12,29	0,92	70,7	37,7	33,1	6,0	3,8	1,93	0,82	1,11	1,97	0,83	1,14	65,9	45,3	4,9	4,0	0,472	
12.03.26	24		13,22	12,51	0,71	70,2	37,7	32,5	6,0	3,8	1,84	0,91	0,93	1,88	0,92	0,96	65,7	44,4	4,9	4,0	0,456	
13.03.26	24		12,48	11,60	0,88	70,7	37,6	33,1	6,0	3,8	1,81	0,78	1,03	1,85	0,79	1,06	65,8	45,2	4,9	4,0	0,446	
14.03.26	24		14,24	13,20	1,04	68,4	38,6	29,8	6,0	3,8	2,89	1,73	1,16	2,94	1,75	1,19	65,7	49,0	4,9	4,0	0,465	
15.03.26	24		14,00	13,26	0,74	68,6	38,0	30,6	6,0	3,8	2,27	1,41	0,85	2,31	1,43	0,88	65,6	46,3	4,9	4,0	0,457	
16.03.26	24		14,35	13,46	0,89	68,3	38,5	29,8	6,0	3,8	2,68	1,68	1,00	2,73	1,70	1,03	65,5	48,5	4,9	4,0	0,463	
17.03.26	24		16,12	15,31	0,81	67,2	41,7	25,5	6,0	3,8	4,55	3,74	0,80	4,64	3,80	0,84	65,5	55,9	4,9	4,0	0,446	
18.03.26	24		13,82	12,77	1,05	68,2	38,4	29,8	6,0	3,8	2,72	1,58	1,14	2,78	1,60	1,18	65,5	48,3	4,9	4,0	0,453	
19.03.26	24		14,49	13,62	0,86	68,2	38,5	29,7	6,0	3,8	2,47	1,50	0,97	2,52	1,51	1,01	65,4	47,3	4,9	4,0	0,464	
20.03.26	24		14,53	13,46	1,07	68,4	38,5	29,9	6,0	3,8	2,57	1,41	1,16	2,62	1,42	1,20	65,4	46,5	4,9	4,0	0,477	
21.03.26	24		14,32	13,13	1,19	68,3	38,7	29,6	6,0	3,8	2,81	1,54	1,26	2,86	1,56	1,30	65,6	48,1	4,9	4,0	0,470	
22.03.26	24		13,32	12,76	0,57	68,2	38,7	29,4	6,0	3,8	2,15	1,50	0,65	2,19	1,52	0,67	65,5	46,9	4,9	4,0	0,414	
Среднее	24		12,87	12,06	0,81	75,0	38,8	36,2	6,0	3,8	1,77	0,85	0,93	1,81	0,85	0,95	62,9	38,3	4,9	4,0	0,495	
Итого	672		360,30	337,68	22,63						49,69	23,69	26,00	50,64	23,93	26,70					13,855	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Граб, ч
23.02.26 05:00	13881,281	12905,465	3004,057	1965,335	3059,475	1989,081	-	506,820	30161,450
23.03.26 05:00	14241,500	13243,007	3054,273	1989,475	3110,652	2013,471	-	520,602	30833,450

02.03-03.03 Авария

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём потреблён. теплоносит. V_{гвс} изл., расчит. по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t₂:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Q_{общ}.
Объём потреблённого теплоносителя V_{гвс} изл.

куб.м;
час

Гкал
Гкал
м.куб.

_____/Миренков В.П./

Представитель теплоснабжающей организации

_____/ Бойцова А.С. /

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 188cc88c-6843-4a5d-992d-e40efa8c8e56	
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб" , Бойцова Анна Сергеевна Эл.доверенность №3685eff4-b7d5-4eed-ab1d-12fc8ee4652a	30.03.26 12:21 (MSK)	Сертификат 060EC685000DB32B8547D7E5D46DEF3DE
УТВЕРЖДЕНО	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ" , Миренков Василий Петрович Эл.доверенность №de1769da-a01c-4cac-8ae9-6766586636dc	01.04.26 15:20 (MSK)	Сертификат 0678A60076B2C78A4DFBF821B89B3966

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: b0e03241-f081-4fa0-bb8c-8f6eb83b8f49	
ОТПРАВЛЕНО	ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ" , УГЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	03.04.26 14:13 (MSK)	Сертификат 02B056D0006AB358B94348BD20948B4B13
УТВЕРЖДЕНО	ТСЖ "АДМИРАЛ" , КУЧЕРЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	09.04.26 09:57 (MSK)	Сертификат 023EA5710062B3FAAE46101E0E61451178